



Industrie Service

## Bescheinigung

**REHAU AG + Co**  
**Ytterbium 4**  
**91058 Erlangen**

Hiermit wird bescheinigt, dass das glasfaserverstärkte PVC-Fensterprofilsystem GENE0 aus dem Material RAU-FIPRO der o.g. genannten Firma als gleichwertig mit herkömmlich stahlarmierten Fenstersystemen überprüft und anerkannt wurde. Einzelheiten sind den entsprechenden Untersuchungsbericht mit der A.-Nr.: 1135704 zu entnehmen.

### Produktbeschreibung:

Das PVC-Fensterprofilsystem GENE0 besteht aus Fensterprofilen, welche aus dem Glasfaserverbundwerkstoff mit der Bezeichnung RAU-FIPRO<sup>®</sup> hergestellt werden.

Die Stabilität wird zusätzlich durch eine spezielle Profilkonstruktion erhöht. Einzelheiten sind den Datenblättern zu entnehmen.

### Die Bewertung erfolgte im Einzelnen nach den Kriterien:

- Systemprüfungen
- Materialspezifische Prüfungen
- Profilspezifische Prüfungen
- Fertigungsüberwachung

Das glasfaserverstärkte Fensterprofilsystem GENE0 erfüllt die Anforderungen des Prüfprogramms des TÜV SÜD Industrie Service, Institut für Kunststoffe. Die vom TÜV SÜD durchgeführten Prüfungen, sowie die mitgeltenden Unterlagen (Untersuchungsberichte) ergaben, dass eine Gleichwertigkeit des glasfaserverstärkten PVC-Fensterprofilsystems GENE0 gegenüber stahlverstärkten PVC-Fensterprofilsysteme sichergestellt und verifiziert wurde.

Dieses Bescheinigung ist gültig bis: März 2011

München, den 26. März 2009

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Institut für Kunststoffe

  
i. A. Schweizer

